

**ELTE Lágymányosi Campus részleges felújítása - II. ütem a
KEHOP-5.2.4/15-2016-00003 sz. „ELTE Kollégiumi-, Oktatási épületek és
egyéb int. átfogó ép. energetikai felújítása nevű” projekt keretében,
magában foglalva a hűtési rendszer korszerűsítését” - AF**

Közbeszerzési Értesítő száma:	None/None
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Ajánlati/résztvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:	2017.08.24.
Iktatószám:	12168/2017
CPV Kód:	45453100-8
Ajánlatkérő:	Eötvös Loránd Tudományegyetem
Teljesítés helye:	ELTE Lágymányosi Campus - 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/A - C.; HRSZ 4082/31
Ajánlatvételi/résztvételi jelentkezési határidő:	2017.09.07.
Nyertes ajánlattevő:	
Ajánlatkérő típusa:	Egyetem
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	Oktatás

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Ajánlati/résztvételi felhívás

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Nemzeti azonosítószám: AK02128

Postai cím: Egyetem tér 1-3.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU11

Postai irányítószám: 1053

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: dr. Mihucz Bernadett

Telefon: +36 14116700

E-mail: kozbeszerzes@elte.hu

Fax: +36 14116700

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elte.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.elte.hu

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: <http://eljarasok.csendesconsulting.hu/> (URL)

A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím

x másik cím: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név: Csendes Consulting Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: József nádor tér 5 - 6. III. emelet

Város: Budapest

NUTS-kód: HU11

Postai irányítószám: 1051

Ország: HU

Kapcsolattartó személy: Horváth Beáta Zita

Telefon: +36 703263669

E-mail: kozbeszerzes@csendesconsulting.hu

Fax: +36 17002293

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csendesconsulting.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.csendesconsulting.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikus úton: (URL)

a fent említett címre

x a következő címre: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név: Csendes Consulting Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: József nádor tér 5 - 6. III. emelet - recepció

Város: Budapest

NUTS-kód: HU11

Postai irányítószám: 1051

Ország: HU

Kapcsolattartó személy: Horváth Beáta Zita

Telefon: +36 703263669

E-mail: kozbeszerzes@csendesconsulting.hu

Fax: +36 17002293

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csendesconsulting.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.csendesconsulting.hu

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Regionális/helyi szintű

Közjogi szervezet

Közszolgáltató

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

x Egyéb: Egyetem

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Általános közszolgáltatások

Honvédelem

Közrend és biztonság

Környezetvédelem

Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Szociális védelem

Szabadidő, kultúra és vallás

x Oktatás

Egyéb tevékenység:

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Villamos energia

Földgáz és kőolaj kitermelése

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Víz

Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

Kikötői tevékenységek

Repülőtéri tevékenységek

Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: Vállalkozási szerződés - „ELTE Lágymányosi Campus részleges felújítása - II. ütem a KEHOP-5.2.4/15-2016-00003 sz. „ELTE Kollégiumi-, Oktatási épületek és egyéb intézményeinek átfogó épület energetikai felújítása nevű” projekt keretében, magában foglalva a hűtési rendszer korszerűsítését”

Hivatkozási szám:

II.1.2)

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

45453100-8

II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

Vállalkozási szerződés - „ELTE Lágymányosi Campus részleges felújítása - II. ütem a KEHOP-5.2.4/15-2016-00003 sz. „ELTE Kollégiumi-, Oktatási épületek és egyéb intézményeinek átfogó épület energetikai felújítása” nevű projekt keretében, magában foglalva a hűtési rendszer korszerűsítését”

II.1.5)

Becsült érték: 1 Pénznem: HUF

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.1.6) Részekre bontás

Részajánlat tételére lehetőség van.

Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Részajánlat nem tehető, mert a beszerzés tárgya egységes, egy cél megvalósítására irányuló, egy építési (felújítási) tevékenység. A gépészeti beavatkozások és a napelemek kiépítése is érinti a meglévő épületvillamossági rendszert, ezért fontos, hogy az érintett főelosztó és a szintenkénti elosztó szekrényekben végzett feladatokat egy kivitelező vállalkozás végezze, mert így a szükséges kapacitásokat egyeztetett módon teremti meg, illetve az érintésvédelmi eljárásokat egy ütemben lehet elvégeztetni, amely az épület energiahatékonyságának növelését szolgálja. A részajánlat lehetővé tétele nem lenne ésszerű sem műszaki, sem pedig gazdasági szempontból.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés - „ELTE Lágymányosi Campus részleges felújítása - II. ütem a KEHOP-5.2.4/15-2016-00003 sz. „ELTE Kollégiumi-, Oktatási épületek és egyéb intézményeinek átfogó épület energetikai felújítása nevű” projekt keretében, magában foglalva a hűtési rendszer korszerűsítését”

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	39715300-0	
További tárgyak:	71315210-4	
	45350000-5	
	42500000-1	
	45315000-8	
	45331000-6	
	50730000-1	
	45310000-3	
	35125000-6	
	72211000-7	
	72240000-9	
	44160000-9	
	45231112-3	
	45421160-3	
	45111100-9	
	45111000-8	
	45000000-7	
	44423300-4	
	43611700-6	

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU11 **A teljesítés helye:** ELTE Lágymányosi Campus - 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/A - C.; HRSZ 4082/31

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A közbeszerzés tárgya:

Vállalkozási szerződés „ELTE KEHOP Lágymányosi Campus részleges felújítása II. ütem a KEHOP-5.2.4/15-2016-00003 sz. „ELTE Kollégiumi-, Oktatási épületek és egyéb intézményeinek átfogó épület energetikai felújítása” nevű projekt keretében, magában foglalva a hűtési rendszer korszerűsítését” tárgyban

A közbeszerzés mennyisége:

Az épület szintterülete: 107 462 m2.

A Feladat tárgya: Hűtőberendezések komplett telepítése

- meglévő hűtőgépek a hozzá tartozó szivattyúk leszerelése, deponálása, elszállítása
- meglévő hűtőközeg dokumentált elszállítása és megsemmisítése
- új hűtőgépek (komfortgépek) szivattyúk tartószerkezetének kialakítása (a meglévő részlegesen használható)
- új hűtőgépek (komfortgépek) szivattyúk elhelyezése, beüzemeléssel hűtőközeggel feltöltése,

daruzással és alpinechnikával

- a fenti gépek, berendezések gépészeti és elektromos teljes körű kialakítása, szabályozása
- meglévő épületautomatikához illesztése, vezérléssel
- árnyékolók elbontása és visszaépítése

Főbb mennyiségek:

- Északi- (7db) és Déli (3 db) tömb folyadékhűtők és primer hűtőkori szivattyúk (13 db) cseréje a hozzátartozó telepítési és üzembehelyezési, továbbá a garancia időszak alatti karbantartási munkákkal,
- továbbá a berendezésekhez tartozó épületautomatikai rendszer korszerűsítése

Meglévő berendezések:

Északi Tömb:

- 2db Trane ERTAA 217 - Komfort gép (FC-1, FC-2) ($Q_h=600\text{kW}$), $5800\times 2100\times 2200$ - 5500kg Közeg: víz, télen leürített rendszer
- 4db Trane ERTAA 213 - Légkezelők gépei (LG1-4) ($Q_h=450\text{kW}$), $4900\times 2100\times 2300$ - 4500kg Közeg: 35% glikol, télen működő rendszer
- 1db Trane ERTAA 213 - Technológia gépe ($Q_h=450\text{kW}$), $4900\times 2100\times 2300$ - 4500kg Közeg: 35% glikol, télen működő rendszer

Déli Tömb:

- 2db York YDAJ-B 9XUJ - Komfort gép ($Q_h=1300\text{kW}$), $12000\times 2400\times 2500$ - 14000kg Közeg: víz, télen leürített rendszer
- 1db York YCAM-B 700 - Technológia gépe ($Q_h=500\text{kW}$), $6200\times 2400\times 2300$ - 6800kg Közeg: 35% glikol, télen részben működő rendszer

Az új berendezések kiválasztása:

A projekt jellege miatt a berendezéseknek EUROVENT certifikáltaknak kell lennie, a műszaki adatszolgáltatásnál a berendezések összehasonlíthatósága végett is a hivatalos EUROVENT certifikált adatokat lehet csak figyelembe venni.

Méretezés paraméterei:

A hőfoklépcső 6/12C, A komfortgépek télen leürítésre kerülnek, hűtőközeg víz. A technológiai berendezések 35 % glikol közeggel.

Az új gépek alátámasztási pontjainak megfelelően új statikailag megfelelő acél alapkerettel számolni kell, a meglévő kiemelések felhasználhatók.

Komfortgépek: a cserékhez az árnyékoló fém szerkezetek ideiglenes megbontására is szükség van, ami körülményes, továbbá folyamatos daruzás és alpin technika használatát igényli.

Primerhűtőkori szivattyúk cseréje

A hűtőgéphez csatlakozó primerkörü szivattyúkat a megváltozó munkapont miatt a beépítésre kerülő hűtőgépnek megfelelő típusban kell beépíteni, elektronikus fordulatszám szabályozott, épületfelügyeletbe köthető kivitelben. A méretezési állapotban az alábbi szivattyúk kerültek kiválasztásra, melyeket a meglévő szivattyúk helyére kell beépíteni. A szivattyúk beépítési hosszváltozása esetén a szükséges átalakítással kalkulálni kell.

Északi tömb:

Komfort hűtőgépek: 2db TPE 150-160

Légkezelő hűtőgépek: 4db TPE 150-160

Technológia hűtőgépek: 2db TPE 150-160

Déli tömb:

Komfort hűtőgépek: 3db TPE 150-100/4

Technológia hűtőgépek: 2db TPE3 100-180

Egyéb előírások

Az elektromos ellátást komfortgépeknél téli üzemben is biztosítani kell a vezérlés és az épületfelügyeleti rendszer igényének megfelelően.

Általános előírások

Hűtés

A hűtőgépek +35°C tetőn lévő külső hőmérsékletre kerülnek kiválasztásra, de min. +42°C-ig (Technológia +46°C) az üzembiztos működés biztosított. A technológia egész télen is üzemelő berendezéseinek működése -18°C-ig üzembiztos.

A hűtőgép méretezési hűtőközeg hőmérséklete: 6°C előremenő és 12°C visszatérő.

A beszerzendő berendezések zajszintje alatta van az MSZ 18151 szabványban megengedett értéknek.

Az épületnek és minden rendeltetési helyiségének a szabványban előírt zajkövetelménynek meg kell felelnie.

Minden cső megfogása csak gumibetétes bilincssel lehetséges, semmilyen cső épületszerkezettel közvetlenül nem érintkezhet.

Gépházakat hangszigeteléssel, vízszigetelt, úsztatott padlóval, gépeket rezgésgátló alapozással, plusz gyári rezgésgátló alátétekkel kell elhelyezni.

Szivattyúk elé-után gumi kompenzátor szükséges, megfogásuk alátámasztásuk gumi alátéttel történhet.

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy az azzal - a közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű teljesítésre lehet tenni. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában benyújtott nyilatkozatával, továbbá az alátámasztó dokumentumokkal (pl. gyártói adatlap) szükséges igazolnia.

A feladat részletes bemutatását a műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 Az alap 36 hónap jótálláson felül vállalt jótállási idő (hónap) 15

2 Szakember szakmai többlet tapasztalata: Az M2.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap) 15

Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték:

Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 3 vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy

Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.4/15-2016-00003. ELTE Kollégiumi-, Oktatási épületek és egyéb intézményeinek átfogó épület energetikai felújítása

II.2.13) További információ

A 3 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától kezdődik, de a munkát legkésőbb 2017.12.31-ig be kell fejezni. Ajánlatkérő a munkaterületet várhatóan 2017. szeptember 29-án adja át. Előteltetés lehetséges.

Az értékelés körében a 2. alszempont esetében maximum 24 hónap vehető figyelembe az alkalmassági feltételként előírt 3 éven (36 hónap) felül). A Felolvasólapon a szakember 36 hónapon felüli gyakorlati idejét kell megadni, hónapban.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat jelen eljárás eredményes lezárultát követően.

A lehetséges további építési beruházások tárgya és mennyisége:

Tárgy:

„Az Eötvös Loránd Tudományegyetem épületeinek energetikai korszerűsítése - az ELTE Lágymányosi Campus (Északi és Déli tömb) helyszínen naperőmű telepítése a KEHOP-5.2.4/15-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében”

Mennyiség:

Címe: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1., hrsz. 4082/31/I.

Összesített adatok

Beépített DC teljesítmény:

napelemek

mennyisége egységteljesítménye összesített
teljesítmény

db W W

Északi tömb: 284 270 76 680

Déli tömb: 572 270 154 440

Összesen: 856 231 120

Gyártó és típus: Heckert Solar HS-NeMo 60P-270 4BB

Tervezett napelemek maximális mérete: 1,65 m x 1 m

Üresjárási feszültség (STC): 38,56 V

Zárlati áram (STC): 9,19 A

Névleges feszültség (STC): 31,64 V

Névleges áram (STC): 8,63 A

A kivitelezés során a napelemek egyedi azonosítóit elrendezésüknek megfelelően fel kell jegyezni, mely része a megvalósulási dokumentációnak.

Inverterek

Gyártó: Fronius International GmbH.

Típusok: Symo sorozat az elrendezéshez illesztve.

Kialakítása: 3F, TR nélküli, 2 MPP, szabályozott légűtéssel, IP66 védettséggel, beépített ÁVK-val és DC leválasztó kapcsolóval, internetes adatgyűjtéssel, külső teljesítményszabályozási lehetőséggel.

Beépített AC teljesítmény:

Inverterek

mennyisége Inverterek típusa egységteljesítménye összesített
teljesítmény

db W W

Északi tömb: 1 Fronius Symo 7.0-3-M 7 000 7 000

2 Fronius Symo 12.5-3-M 12 500 25 000

1 Fronius Symo 15.0-3-M 15 000 15 000

1 Fronius Symo 20.0-3-M 20 000 20 000

Északi össz.: 5 67 000

Déli tömb: 2 Fronius Symo 10.0-3-M 10 000 20 000

2 Fronius Symo 17.5-3-M 17 500 35 000

4 Fronius Symo 20.0-3-M 20 000 80 000

Déli össz.: 8 135 000

Összesen: 13 202 000

A berendezés Visz-watt védelemmel ellátott. Az üzemeléshez szükséges vezérlőelemeket ki kell építeni. Az áram alapjel biztosítása a Megrendelő feladata. A műszaki megvalósítás kialakítása a Vállalkozó feladata.

I. Északi tömb

A főbb rendszer elemek műszaki specifikációi

Napelemek

A napelemek rögzítése a korcokra fogó, speciálisan ilyen célra gyártott A2/1.4301 anyagú elemekkel történik a lemezek megfúrása nélkül. Ezekre kerülnek rögzítésre a vízszintes szerelő

sínek. (Schletter).

A vízszintes síneket szakaszonként dilatációs csatlakozásokkal kell szerelni. Az alsó sor napelemeit beakadó biztonsági rögzítéssel kell ellátni.

A felső vízszintes tartót a tetőgerincbe beakadó, biztonsági rögzítéssel kell ellátni.

A napelemek a gerinc alatt kerülnek elhelyezésre. A mezők vízszintesen szimmetrikusan kerülnek telepítésre.

Inverterek

Az egyes inverterekre csatlakozó stringek kiosztása:

Ssz. Típus (mind Fronius) Névl.

teljesítmény Stringek kialakítása (sor x napelem) Össz.

Napelem

kW A MPP B MPP W

INV_1 Symo 12.5-3-M 12,5 2 x 17 1 x 16 13 500

INV_2 Symo 12.5-3-M 12,5 2 x 16 1 x 16 12 960

INV_3 Symo 15.0-3-M 15 2 x 22 1 x 22 17 820

INV_4 Symo 7.0-3-M 7 1 x 17 1 x 16 8 910

INV_5 Symo 20.0-3-M 20 3 x 22 1 x 21 23 490

Összesen: 67,0 76 680

Az egyes stringek feszültségviszonyai a V-02 rajzokon találhatóak.

Az inverterek a napelemek tetőn történő elhelyezésének megfelelően kerülnek elhelyezésre.

Rögzítésük a járótető oldalán történik, fém szerelő kerettel. Az inverterek és az elosztók fölé fém esővédő lemez kerül. Az inverterek előtt 1-1 DC kiselosztó található (SZx.1. - SZx.5.) a DC túlfeszültség védelemmel (BC 1000 V DC) ill. stringenkénti leválasztással. A kiselosztók érintésvédelmi kialakítása kettős szigetelésű. Az elosztó szekrényekre az MSZ EN 61 439 szerinti dokumentációt el kell készíteni. Az inverterek tartalmazzák a szabvány előírásainak megfelelő DC leválasztó kapcsolót.

Kábelezés

DC kábelezés kialakítása

A DC kábelezés Flex-SOL-XL 1 x 4 mm² szolár kábelekkel történik stringenként. Kültéren a napelemek tartószerkezetén, rejtetten vezetve. A tetőn zárt, fém kábelcsatornában vezetve.

Szigetelési feszültség: 1 000 DC; UV, Ózon és páraálló.

A csatlakozások MC4/Solarlock (PV-ADBP4/ADSP4) csatlakozásokkal történnek. A csatlakozók védettsége: IP 67, szigetelési feszültség: 1 000 VDC, érintésvédelmi osztályuk: II.; UV, Ózon és páraálló kivételű.

A DC kábeleket a napelemeken kívül tilos a tetőn toldani.

A tető gerincén történő átvezetést rejtetten kell megoldani. Az inverterek pontos elhelyezését a napelemekhez kell illeszteni.

A DC kábelezést jól láthatóan, felirattal jelölni kell (az MSZ HD 60364-7-712:2006 536.2.2.5.1 megfelelően). Ezek is feszültség alatt állónak tekintendők, függetlenül a berendezések hálózatról történő leválasztásától!

Erőátviteli (AC) kábelezés kialakítása

Az AC túláram és túlfeszültség védelmi készülékek az inverterek melletti elosztó szekrényekben (SZ2, SZ3 SZ4 és SZ5) kerülnek elhelyezésre. A termelt váltakozó feszültség az épület meglévő gépészeti szinti főelosztó szekrényében csatlakozik a fogyasztói hálózat állandó (nem vezérelt) mérőóráról megtáplált részére, fix bekötéssel. A csatlakozás két pontról (SZ3 és SZ5 elosztóból) történik. A főelosztó szekrényben (Schneider) ki kell alakítani a csatlakozási pontot

(leválasztási lehetőség, túláram védelem).

Kültéren zárt, fém kábelcsatornában, a gépészeti szinten a meglévő kábelcsatornában történik a kábelek elhelyezése. A csatlakozó csatornázást ki kell alakítani.

A választott kábelkeresztmetszetek feszültségesésre és melegedésre méretezettek. Az ellenőrzést mind feszültségesésre, mind terhelhetőségre el kell végezni.

Jelzőkábelek

Az inverterek működési paramétereinek adatgyűjtését lehetővé tévő hálózat kerül kialakításra.

A Vállalkozó által ellátandó feladatok részét képezi továbbá:

- Internetes adatgyűjtés alapelvárás. A csatlakozási pontokig a hálózat kiépítése a vállalkozó feladata (mely általában 30-50 méteren belül, az épületekben található);
- Internetes távfelügyelet vállalása a garancia időtartamára;
- Rendszeres helyszíni ellenőrzés, karbantartás a garancia időtartamára.

II. Déli tömb

Napelemek

A napelemek rögzítése a korcokra fogó, speciálisan ilyen célra gyártott A2/1.4301 anyagú elemekkel történik a lemezek megfúrása nélkül. Ezekre kerülnek rögzítésre a vízszintes szerelő sínek. (Schletter).

A vízszintes síneket szakaszonként dilatációs csatlakozásokkal kell szerelni. Az alsó sor napelemeit beakadó biztonsági rögzítéssel kell ellátni.

A felső vízszintes tartót a tetőgerinche beakadó, biztonsági rögzítéssel kell ellátni.

A napelemek a gerinc alatt kerülnek elhelyezésre. A mezők vízszintesen szimmetrikusan kerülnek telepítésre.

Inverterek

Az egyes inverterekre csatlakozó stringek kiosztása

Ssz. Típus Névl.

teljesítmény Stringek kialakítása (sor x napelem) Össz. Napelem

kW A MPP B MPP W

INV_1 Symo 17.5-3-M 17,5 3 x 17 1 x 18 18 630

INV_2 Symo 17.5-3-M 17,5 3 x 17 1 x 18 18 630

INV_3 Symo 10.0-3-M 10 1 x 21 1 x 21 11 340

INV_4 Symo 10.0-3-M 10 1 x 21 1 x 21 11 340

INV_5 Symo 20.0-3-M 20 4 x 22 - 23 760

INV_6 Symo 20.0-3-M 20 4 x 22 - 23 760

INV_7 Symo 20.0-3-M 20 4 x 22 - 23 760

INV_8 Symo 20.0-3-M 20 2 x 22 2 x 21 23 220

Összesen: 135 154 440

Az egyes stringek feszültségviszonyai a V-02 rajzokon találhatóak.

Az inverterek a napelemek tetőn történő elhelyezésének megfelelően kerülnek elhelyezésre.

Rögzítésük a járótető oldalán történik, fém szerelő kerettel. Az inverterek és az elosztók fölé fém esővédő lemez kerül. Az inverterek előtt 1-1 DC kiselosztó található (SZx.1. - SZx.8.) a DC túlfeszültség védelemmel (BC 1000 V DC) ill. stringenkénti leválasztással. A kiselosztók érintésvédelmi kialakítása kettős szigetelésű. Az elosztó szekrényekre az MSZ EN 61 439 szerinti dokumentációt el kell készíteni.

Az inverterek tartalmazzák a szabvány előírásainak megfelelő DC leválasztó kapcsolót.

Kábelezés

DC kábelezés kialakítása

A DC kábelezés Flex-SOL-XL 1 x 4 mm² szolár kábelekkel történik stringenként. Kültéren a napelemek tartószerkezetén, rejtetten vezetve. A tetőn zárt, fém kábelcsatornában vezetve. Szigetelési feszültség: 1 000 DC; UV, Ózon és páraálló.

A csatlakozások MC4/Solarlock (PV-ADBP4/ADSP4) csatlakozásokkal történnek. A csatlakozók védettsége: IP 67, szigetelési feszültség: 1 000 VDC, érintésvédelmi osztályuk: II.; UV, Ózon és páraálló kivitelű.

A DC kábeleket a napelemeken kívül tilos a tetőn toldani.

A tető gerincén történő átvezetést rejtetten kell megoldani. Az inverterek pontos elhelyezését a napelemekhez kell illeszteni.

A DC kábelezést jól láthatóan, felirattal jelölni kell (az MSZ HD 60364-7-712:2006 536.2.2.5.1 megfelelően). Ezek is feszültség alatt állónak tekintendőek, függetlenül a berendezések hálózatról történő leválasztásától!

Erőátviteli (AC) kábelezés kialakítása

Az AC túláram és túlfeszültség védelmi készülékek az inverterek melletti elosztó szekrényekben (SZ1, SZ2 ill. SZ6 és SZ8) kerülnek elhelyezésre. A termelt váltakozó feszültség az épület meglévő gépészeti szinti főelosztó szekrényében csatlakozik a fogyasztói hálózat állandó (nem vezérelt) mérőóráról megtáplált részére, fix bekötéssel. A csatlakozás két pontról (SZ6 és SZ8 elosztóból) történik (Q10 ill. Q11 jelű áramkörre). Kültéren zárt, fém kábelcsatornában, a gépészeti szinten a meglévő kábelcsatornában történik a kábelek elhelyezése. A csatlakozó csatornázást ki kell alakítani.

A választott kábelkeresztmetszetek feszültségesésre és melegedésre méretezettek. Az ellenőrzést mind feszültségesésre, mind terhelhetőségre el kell végezni.

Jelzőkábelek

Az inverterek működési paramétereinek adatgyűjtését lehetővé tévő hálózat kerül kialakításra.

Jelzőkábelek

Az inverterek működési paramétereinek adatgyűjtését lehetővé tévő hálózat kerül kialakításra.

A Vállalkozó által ellátandó feladatok részét képezi továbbá:

- Internetes adatgyűjtés alapelvárás. A csatlakozási pontokig a hálózat kiépítése a vállalkozó feladata (mely általában 30-50 méteren belül, az épületekben található);
- Internetes távfelügyelet vállalása a garancia időtartamára;
- Rendszeres helyszíni ellenőrzés, karbantartás a garancia időtartamára.

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy az azzal - a közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki paramétereinek tekintetében - egyenértékű teljesítésre lehet tenni.

A feladat részletes bemutatását a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást csak a jelen eljárás szerződés megkötésétől számított három éven belül lehet indítani.

Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.

Nyertes ajánlattevő késedelmi és meghíúsulási kötbér fizetésére köteles az alábbiak és szerződéstervezetekben részletezettek szerint:

Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben olyan okból, amiért felelős, a jelen

szerződésben meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be (késelem), késedelmi kötbért fizet. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra. A 30 napot meghaladó késelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiusulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben olyan okból, amiért Nyertes ajánlattevő felelős (Ptk. 6:186.§) a szerződés teljesedésbe menése meghiusul, köteles a Nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő felé a nettó vállalkozói díj 20%-nak megfelelő meghiusulási kötbért megfizetni.

Jótállás: Ajánlattevő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására a beépített dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva 5 év jótállást köteles vállalni.

Ajánlattevő által megajánlott napelemekre és inverterekre vállalt jótállási időt ajánlatkérő értékelés körében vizsgálja, a napelemek esetében ajánlattevőnek min. 10 év, az inverterek esetében min. 5 év jótállást kell vállalnia.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében és a 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Az ajánlatkérőnek ugyancsak ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet/személyt, aki a Kbt. 62.§ (2), Kbt. 63. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 62.§ (2), Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Igazolási mód: a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint. Ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját pedig a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja illetve a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia.

Ajánlattevőnek a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére és a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára.

- Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot

szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §).

- A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.

- A 69. § (4) bekezdése kapcsán benyújtandó igazolások tekintetében felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat ajánlatával együtt benyújtotta, abban az esetben ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek

P1.) csatolnia kell saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója eredménykimutatás részét, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. A beszámolóval lezárt üzleti év esetében a beszámoló elfogadásának időpontja az irányadó. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ez esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

Amennyiben az ajánlattevő az alkalmasságát az árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatoljon. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja és (2) és (3) bekezdései szerint)

P2.) csatolnia kell a jelen felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (építési munkák-, épület felújítás és/vagy kivitelezés) nettó árbevételére vonatkozó nyilatkozatot (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja és (3) bekezdése szerint)

P3.) csatolnia kell a bankszámláit vezető pénzügyi intézménytől származó, a jelen felhívás feladásától visszafelé számított két évre vonatkozó nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A nyilatkozatnak legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell:

- a pénzforgalmi számla számlaszáma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény az ajánlattevő pénzforgalmi számláját/számláit,
- volt-e a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 30 napot meghaladó sorban állás (sorba állítás) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított két évben (24 hónapban).

(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. a) pontja szerint)

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 19. § (6) és (7) bekezdéseire.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.

Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

P1.) A felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben az adózott eredménye egy évnél több évben negatív volt.

Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő alkalmasnak tekinti az ajánlattevőt, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építési munkák-, épület felújítás és/vagy kivitelezés) épület felújítás és/vagy kivitelezés) származó nettó árbevétele elérte a 270 millió HUF-ot.

P2.) a felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (építési munkák-, épület felújítás és/vagy kivitelezés) árbevétele nem érte el összesen a nettó 270 millió HUF-ot.

P3.) bármely bankszámláján a felhívás feladását megelőző 2 évben több, mint 30 napot meghaladó sorbanállás volt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatában csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek M1) be kell mutatnia az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásait.

Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejezési időpontja (év, hó, nap) és helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, az építési beruházás (elvégzett munkák) tárgya (ügy, hogy abból az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.)

(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja és a 23. § szerint.)

M2.) meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert az alkalmassági követelményre való hivatkozással, továbbá meg kell jelölni a bemutatott szakember jogviszonyát az Ajánlattevővel, csatolni a szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimumot vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, és a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát, amelyből az előírt szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés megállapítható. Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, a névjegyzéki/kamarai számot kell megadnia az önéletrajzban, a végzettség igazolása nem szükséges.

A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is.)

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén gondoskodik az adott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről - amennyiben az az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik -, és arra vonatkozóan is, hogy ennek elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti visszalépésnek minősül. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. b) pontja szerint)

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) és (2) bekezdésére.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.

Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

M1.) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) legalább 1 db, legalább 247 KW méretezési teljesítményű, működési tartományában + 46 C - és télen - 18 C-ig terjedő folyadékűtő komplett telepítésére vonatkozó sikeres átadás-átvétellel befejezett referenciával.

A folyadékűtő komplett telepítése alatt az ajánlatkérő a következőket érti: szivattyúk elhelyezése, beüzemelése, a berendezések gépészeti és elektromos kialakítása, beszabályozása.

M2.) nem rendelkezik a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt, az alábbiakban megadott, a vonatkozó szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendet szerinti szakirányú, az alábbiakban részletezett, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel, de minimum 3 évvel rendelkező, alábbi szakemberrel:

- 1 fő felelős műszaki vezető építménygépészeti szakterület (végzettség: okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány, létesítmény mérnök, gépészmérnök épületgépészeti szakirány)

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szakmai tapasztalat előírt időtartama alatt az időbeli átfedésben lévő időtartamok egyszer számolhatók el.

Amennyiben ajánlattevő az év/hónap mellett napot is megadna Ajánlatkérő kizárólag az adott teljes hónapot veszi figyelembe.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

Késedelem esetére kikötött kötbér:

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződést olyan okból, amelyért felelős [Ptk. 6:186. § (1) bekezdés] késedelmesen teljesíti, a nyertes ajánlattevő késedelem esetére kikötött kötbér megfizetésére köteles.

A késedelem esetére kikötött kötbér alapja: a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra. A 30 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a megíúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér:

A szerződés olyan okból történő megíúsulása esetén, amelyért a nyertes ajánlattevő a felelős

[Ptk. 6:186. § (1) bekezdés], nyertes ajánlattevő teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbért köteles fizetni ajánlatkérőnek. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér alapja: a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a.

Ajánlatkérő a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékeként a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-át elérő biztosítékot köt ki. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésekor kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. A Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján a biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatók óvadékként az előírt pénzüsszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnel. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

A biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell az ajánlatukban a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint.

Hibás teljesítési biztosíték (jóteltelési biztosíték):

A Vállalkozó a Szerződés teljesítésekor, de legkésőbb a teljesítési igazolás kiállításának időpontjáig köteles rendelkezésre bocsátani a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékeként (a továbbiakban: hibás teljesítési biztosíték) a jelen Szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - nettó szerződéses ellenértéke 5 %-ának megfelelő összeget. A hibás teljesítési biztosíték a jótállási időtartam lejártáig szól. Amennyiben a Vállalkozó a jótállás ideje alatt a jelen Szerződés és a Ptk. szerinti jótállási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Megrendelő jogosult a hibás teljesítési biztosíték összegéből a jótállás körébe tartozó munkálatokat elvégezni/ elvégeztetni.

A hibás teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján a Vállalkozó választása szerint teljesíthető az összeg óvadékként a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnel.

A biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell az ajánlatukban a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint.

Jótállás: Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséért min. 36 hónapjótállásra köteles, ajánlattevő ajánlata szerint: értékelési szempont. A jótállás időtartama alatt nyertes ajánlattevő a jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Nyertes ajánlattevő mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási idő kezdete: a szerződés teljesítésének, de legkésőbb a teljesítési igazolás kiállításának időpontja.

Szavatosság: Nyertes ajánlattevőt kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. tartalmazza.

A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek részletes leírását a szerződéstervezet

tartalmazza.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Megrendelő az ellenszolgáltatás pénzügyi fedezetét uniós támogatásból finanszírozza a - „ELTE épületeinek energetikai korszerűsítése” a KEHOP-5.2.4/15-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében. A finanszírozás mértéke 100%-os vissza nem térítendő támogatás. Finanszírozás módja: utófinanszírozás.

Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő előleg igénybevételeének lehetőségét biztosítja a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján, melynek igénybevétele nem kötelező. Az előleget ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 naptári napon belül köteles kifizetni. Ajánlatkérő az előleg igénybevétele nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához. Az előlegszámla a végszámlából kerül levonásra.

A nyertes ajánlattevő egy darab előleg és egy darab végszámla benyújtására jogosult.

Végszámla benyújtására nyertes ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult.

A kifizetés teljesítése az ajánlatkérő Eötvös Loránd Tudományegyetem által elfogadható, a teljesítést követően a nyertes ajánlattevő által szabályszerűen kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalás útján történik.

Ha az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

Az ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket.

Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

A kötetendő szerződés fix, egyösszegű átalányáras szerződés.

A kifizetés tekintetben irányadók a Kbt. 135. § (1), (2), (5)-(7) bekezdésében és a 322/2015 (X.30) Kr. 32/A. § részletesen meghatározottak.

A számlának meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.

Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36./A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.

Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bekezdése alapján alkalmazandó Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Nyertes ajánlattevő számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 41. § (6) bekezdése értelmében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető

olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszerhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Áht. § kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Nyertes ajánlattevő köteles a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfeleléseit érintő bármely változást haladéktalanul bejelenteni ajánlatkérő irányában.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF.

A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettség) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

(klasszikus ajánlatkérők esetében)

x Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás

Indokolás:

Meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

Indokolás:

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

Indokolás:

Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Nyílt eljárás

Meghívásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2017/09/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)

Dátum: (éééé/hh/nn)

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)

vagy

Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Datum: 2017/09/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Csendes Consulting Kft. - tárgyaló, 1051 Budapest, József nádor tér 5 - 6. III. emelet

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontásra irányadók a Kbt. 68. § (1), és (4) és (6) bekezdései is.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke:

A befizetés helye:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele

x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ

Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.

Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti pontszámok közötti pontszámot megadásra kerül: A pontkiosztás módszere: az 1-2. részszerződések esetében egyenes arányosítás (Az alap 36 hónap jótálláson felül vállalt jótállási idő (hónap), Szakember szakmai többlettapasztalata (hónap)), az Összesített nettó ajánlati ár (HUF) szempont esetében fordított arányosítás, a közbeszerzési dokumentumokban megadott képletek szerint.

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)

Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.

VI.3.12) További információk: 1) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4) és (6) (ezt nemleges tartalommal is) bekezdésében, illetve a 65. § (7) bekezdésében foglaltakra. 2) Az ajánlatokat 1 papír alapú, és 1 elektronikus példányban (az ajánlatot teljes egészében pdf. formátumban tartalmazó CD/DVD/pendrive), a papír alapú ajánlatot írásban és zártan, összefűzve kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: /Ajánlattevő neve/ „Ajánlat - ELTE - Vállalkozási szerződés - ELTE Lágymányosi Campus részleges felújítása - II. ütem a KEHOP-5.2.4/15-2016-00003 sz. „ELTE Kollégiumi-, Oktatási épületek és egyéb intézményeinek átfogó épület energetikai felújítása” nevű projekt keretében, magában foglalva a hűtési rendszer korszerűsítését” - az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos.” Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a papír alapú és az elektronikus példány egymással mindenben megegyezik. Eltérés esetén ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak. Az ajánlatok leadhatók munkanapokon 9:00 és 16.00 között, az ajánlattételi határidő lejárt napján 9.00-tól az ajánlattételi határidő lejártáig.

3) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-a szerint kell az ajánlatot benyújtani. Csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.

5) Ajánlattevő csatolja az ajánlatot aláíró valamennyi személy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) és (2) bekezdése szerinti aláírási példányát vagy aláírásmintáját. Meghatalmazott esetében a

meghatalmazást is csatolni kell.

- 6) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 4. mellékletében foglalt jogszabályokra.
- 7) A nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a szerződés tárgyára nevesített, teljes körű építési-szerelési (CAR) felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A biztosító fizetési kötelezettsége legalább 50.000.000,- Ft/káresemény, a teljes építési-szerelési időszakra: legalább 250.000.000,- Ft/3 hónap határozott időtartam, de legkésőbb 2017. december 31-ig + a sikeres műszaki átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartam. Igazolás: kötvénnyel és fedezetigazolással. Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles arról, hogy nyertessége esetén a felelősségbiztosítást a szerződéskötés időpontjára megköti vagy megfelelő mértékben kiterjeszti. A felelősségbiztosítást nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára ajánlattevő rendelkezésére kell bocsátania.
- 8) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, amelynek ideje: 2017. augusztus 29. 10:00 órától. Találkozás az épület főbejáratánál. Kapcsolattartó: Lacsny Dávid asszisztens, elérhetősége: (36-1) 411-6500/2859, Műszaki Főigazgatóság, Főigazgatói Koordinációs Iroda.
- 9) A felhívás III.1.3. pont M2.) alpontjában előírt FMV-G jogosultsággal a szakembernek a szerződéskötésre rendelkeznie kell. Ajánlattevő erről az ajánlatban nyilatkozni köteles.
- 10) Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban határozta meg a P1), P2), P3) és M1), M2) pontokban az alkalmasság feltételeket és igazolásukat.
- 11) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltakra.
- 12) A benyújtott ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét és székhelyét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.
- 13) A különböző devizák forintba történő átszámításakor a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámoló évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetben az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni.
- 14) Az irányadó jog a magyar, az irányadó idő: CET.
- 15) Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
- 16) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
- 17) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56.§-ában foglaltak szerint kérhető az 1. pontban megadott címen, ajánlatkérő képviselőjénél. A hiánypótlásra a Kbt. 71. §-ában foglaltak az irányadóak.
- 18) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve ha nincs ilyen folyamatban, a nemleges nyilatkozatot is.
- 19) A Kbt. 57. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. Gazdasági szereplők a közbeszerzési dokumentumok holnapról történő letöltéséről nyilatkozatot köteleesen küldeni ajánlattevő részére a dokumentációban részletezettek szerint.
- 20) Idegen nyelvű iratok esetében ajánlatkérő felelős fordítást is elfogad. Felelős fordításnak minősül, ha ajánlattevő cégszerűen nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a fordítás mindenben megegyezik az idegen nyelvű szöveggel, és ezért az ajánlattevő felelősséget vállal.

- 21) Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Faludi Balázs.
Lajstromszáma: 00659.
- 22) Az értékelés körében vizsgált dokumentumokat ajánlattevőknek már ajánlatukban szükséges benyújtaniuk.
- 23) Ajánlattevőknek árazott költségvetést kell ajánlatukhoz csatolniuk a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
- 24) Ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a felhívásban előírt mértékű teljesítési biztosítékot legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a hibás teljesítési biztosítékot (jóteljesítési biztosítékot) pedig a szerződés teljesítésekor, de legkésőbb a teljesítési igazolás kiállításának időpontjáig az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja.
- 25) Ajánlatkérő rögzíti, hogy alkalmazza a tárgyi eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
- 26) Ajánlattevő amennyiben a műszaki leírásban meghatározott folyadékhűtőkkel egyenértékű eszközt ajánl meg, abban az esetben erről külön szükséges nyilatkoznia, valamint az egyenértékűséget alátámasztó dokumentumokat (pl. gyártói adatlap) szükséges már az ajánlatával benyújtania.
- 27) A teljesítés határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap, de legkésőbb a projekt zárása: 2017.12.31.

VI.4)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/08/21 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges